



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

23.06.2025 № 20-293

г. Петропавловск-Камчатский


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии
АО «Корякэнерго» на 2026 год**

В соответствии с частью 21.9 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 11.05.2023 № 265-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «Корякэнерго» на 2026 год согласно приложению к настоящему приказу.

Министр



А.А. Питиримов

Приложение к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края
от 23.06.2025 № 20-293

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии АО «Корякэнерго» на 2026 год

Организация (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение)		Норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
АО «Корякэнерго» (683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41)		240,1
Вид топлива:	каменный уголь	267,3
	дизельное топливо	202,7
	природный газ	161,2
В том числе по котельным:		
Вид топлива:	каменный уголь	267,3
с. Апука		252,9
с. Ачайваям		262,7
с. Ковран		282,4
с. Пахачи		229,5
с. Тиличики		273,9
с. Тымлат		260,4
с. Усть-Хайрюзово		285,7
с. Хаилино		267,1
Вид топлива:	дизельное топливо	202,7
с. Устьевое		161,2
п. Усть-Камчатск		210,3
Котельная школы с. Усть-Хайрюзово		231,2
Котельная школы с. Вывенка		180,9
Котельная УПК с. Хаилино		178,5
Вид топлива:	природный газ	161,2
п. Крутогоровский		161,2